

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**  
**Главное управление МЧС России по Алтайскому краю**  
**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**  
**Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 8**  
658080, г. Новоалтайск, ул. Войкова, 22, т.4-61-09, т. 4-70-08,  
E-mail: to\_gpn@mail.ru

Предписание № 524/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению «Зайцевская средняя общеобразовательная школа»  
Тальменского района Алтайского края в лице директора МКОУ «Зайцевская СОШ» Герман Нины Михайловны

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 524 от «3» октября 2019 г. начальника ТО НД и ПР № 8 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 10.10.2019 11:00-12:00, 14.10.2019 13:00-14:00 проведена внеплановая / выездная проверка в отношении: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Зайцевская средняя общеобразовательная школа» Тальменского района Алтайского края, фактически осуществляющего деятельность по адресу(ам): с.Зайцево, ул. Солнечная 32 – а, Центральная, 55 помещение 2, Центральная, 69

проверку проводил(а): Харламова Наталья Александровна – старший дознаватель ТО НД и ПР № 8 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю, эксперты не привлекаются

совместно с: Директором МКОУ «Зайцевская СОШ» Герман Ниной Михайловной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Пр ед-пи-са-ния	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	не соблюдено требование о работе эвакуационного освещения в круглосуточном режиме либо его автоматическом включении при отключении рабочего освещения (с.Зайцево, ул. Солнечная, 32а, Центральная, 69, Центральная, 55 помещение 2)	п. 43 Правила противопожарного режима в РФ, п. 9 ст. 82, п. 1 ст. 84 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.1 СП 1.13130.2009, п. 7.104, п. 7.105 СП 52.13330.2011, п. 7.3.15, п. 8.2.3, п. 8.2.7 СП 251.1325800.2016	01.05.2020	
2	диаметр медных жил проводов и кабелей АПС составляет 0,4 мм (с.Зайцево, ул. Солнечная, 32а)	п. 13.15.12 СП 5.13130.2009	01.05.2020	
3	диаметр медных жил проводов и кабелей СОУЭ составляет 0,4 мм (с.Зайцево, ул. Солнечная, 32а)	п. 3.4 СП 3.13130.2009	01.05.2020	
4	отсутствует ограждение на кровле в соответствии с ГОСТ 25772 (с.Зайцево, ул. Солнечная, 32а)	п. 8.11 СНиП 21-01-97*, п. 7.16 СП 4.13130.2013	01.05.2020	
5	люк выхода в чердачное помещение выполнен не в противопожарном исполнении 2-го типа (с.Зайцево, ул. Солнечная, 32а)	п.8.4* СНиП 21-01-97*, п. 7.7 СП 4.13130.2013	01.05.2020	
6	предел огнестойкости потолочного перекрытия третьего этажа в лестничной клетке не соответствует требуемому (с.Зайцево, ул. Солнечная, 32а)	п. 5.14* СНиП 21-01-97*, ч.2 ст.58, ч.2 ст.87, табл.21 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.05.2020	
7	2-ой и 3-й этажи не обеспечены вторым эвакуационным выходом (с.Зайцево, ул. Солнечная, 32а)	п. 6.13* СНиП 21-01-97*, п. 4.2.3, п. 8.1.11 СП 1.13130.2009	01.05.2020	
8	отсутствуют дверные полотна, отделяющие лестничную клетку от общих коридоров на 1,2,3 –м	п. 4.2.7 СП 1.13130.2009, п. 6.18* СНиП 21-01-97*	01.05.2020	

	этажах (с.Зайцево, ул. Солнечная, 32а)			
9	двери эвакуационного выхода (1 этаж) и центрального выхода открываются не по направлению выхода из здания (с.Зайцево, ул. Солнечная, 32а)	п. 4.2.6 СП 1.13130.2009	01.05.2020	
10	пожарные краны не проверены на водоотдачу с составлением соответствующих актов (с.Зайцево, ул. Солнечная, 32а)	п. 55 Правила противопожарного режима в РФ	01.05.2020	
11	пожарные рукава не размещаются в пожарных шкафах (навесных, встроенных или приставных), имеющих элементы для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении (с.Зайцево, ул. Солнечная, 32а)	п. 57 Правила противопожарного режима в РФ	01.05.2020	
12	внутренний противопожарный водопровод школы находится в неисправном состоянии и не обеспечивает требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения (с.Зайцево, ул. Солнечная, 32а)	п.55 Правила противопожарного режима в РФ	01.05.2020	
13	в здании спортивного зала отсутствует второй эвакуационный выход (с.Зайцево, ул. Центральная, 69)	п. 6.13* СНиП 21-01-97*, п. 4.2.3, п. 8.1.11 СП 1.13130.2009	01.05.2020	
14	дымовая труба в котельной выполнена стальной однослойной (с.Зайцево, ул. Центральная, 69)	п.3.74* СНиП 2.04.05-91*, п. 5.11 СП 7.13130.2013	01.05.2020	
15	размер дымового канала в котельной принят менее 500 мм, разделка менее 70 мм толщины перекрытия (потолка) (с.Зайцево, ул. Центральная, 69)	п. 81 Правила противопожарного режима в РФ, прил. Б п. Б.1 п. 5.17, п. 5.14 СП 7.13130.2013	01.05.2020	
16	не смонтирована автоматическая пожарная сигнализация (котельная) (с.Зайцево, ул. Центральная, 69)	п.7.12, п.15.23 СП 89.13330.2011, прил.А п.А.4 таб. А3 п. 38 СП.5.13130.2009	01.05.2020	
17	не смонтирована система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (котельная) (с.Зайцево, ул. Центральная, 69)	п. 7 таб. 2 п. 17 СП 3.13130.2009	01.05.2020	

**Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий:** 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. **123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)**

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Харламова Наталья Александровна - старший дознаватель ТО НД и  
ПР № 8 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



«14» октября 2019 г.

Предписание для исполнения получил:

✓

(подпись)

Директор МКОУ «Зайцевская СОШ» Герман Нина Михайловна  
(должность, фамилия, инициалы)

«14» октября 2019 г.

Телефон доверия ЦУС ФПС по Алтайскому краю: (8(3852)658219)